

明细表

物品名称	规格型号	单位	数量	技术要求	备注
十楼屏障环境动物房1009（正压，洁净度7级）维护保养		个	1	<p>1、保证空调机组运行</p> <p>2、保证新风机组正常运行</p> <p>3、保证冷却塔正常运行</p> <p>4、冷却水泵保养</p> <p>5、每年进行两次动物房环境自检（温度、湿度、噪声、最小换气次数、空气洁净度、工作照度、动物照度、动物笼具处气流速度、空气沉降菌），各项指标应符合国标(GB14925-2015)中对屏障环境的要求。</p> <p>6、负责动物房使用的压差计（11个，2次，因拆卸影响密封性，要求第三方检定单位上门检定）、温湿度计（12个,1次），保证其在检定有效期内。</p> <p>7、定期按技术标准要求清洗更换通风系统中低效过滤器。粗效过滤器（10个）最长3月更换一次，中效过滤器（10个）最长6月更换一次，亚高效（4个）最长1年更换一次，高效过滤器（19个）最长1年更换一次。</p> <p>8、动物房的养护过程中，应遵守国家《GB14925-2010实验动物环境及设施》制度，按规范要求频率进行日常运行维护并做好维护记录。</p> <p>9、维保公司要求有2个以上固定维保工程技术人员，提供聘用合同、制冷与空调作业操作证，不得转包。</p> <p>10、保证动物房可以长期稳定运行（120天），运行过程中温、湿度控制在国标(GB14925-2015)范围以内，压差控制在国标以上50%（15Pa）。</p> <p>11、维保公司应对1-8项维护保养内容提供各项目详细清单及报价。</p>	