

## 项目要求

- 1、保证动物房运行过程中温、湿度控制在国标(GB14925-2015)范围以内，压差控制在国标以上 50%（15Pa）。
- 2、保证动物房及附属照明、传递窗全年正常运行，动物房出现故障 24 小时内排除。
- 3、每年进行两次动物房环境自检（温度、湿度、噪声、最小换气次数、空气洁净度、工作照度、动物照度、动物笼具处气流速度、空气沉降菌），各项指标应符合国标(GB14925-2015)中对屏障环境的要求。
- 4、负责动物房使用的压差计（2 次）、温湿度计（1 次）每年送检，保证其在检定有效期内。
- 5、定期按技术标准要求清洗更换通风系统高中低效过滤器。低效过滤器最长 3 月更换一次，中效过滤器最长 6 月更换一次，高效过滤器最长 1 年更换一次。
- 6、每月对动物房的所有设施进行一次维护检查，清洗中央空调的水塔和附属设备，做好检查维修记录。
- 7、维保公司要求有 2 个以上固定维保工程技术人员，提供聘用合同、制冷与空调作业操作证，不得转包。
- 8、服务周期为 1 年